

Siechnice, dnia 30.06.2026r.

<b>Nabywca:</b> <b>GRUPA VAT ESV</b> ul. Ciepłownicza 1a 55-011 Siechnice	<b>Odbiorca:</b> <b>ESV S.A.</b> ul. Ciepłownicza 1a 55-011 Siechnice
--	--

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2026/06/08/DBI

### Dostawa złącza kablowego nN, RE Stanowice

ESV zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej oraz terminowej na dostawę:

- Złącze kablowe ZK3a-4P z zaciskami śrubowymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 1 szt.

#### Miejsce dostawy:

ESV S.A.  
55-011 Siechnice ul. Ciepłownicza 1a

#### Uwaga:

- Przedziały pomiarowy wyposażyć we wkładki 1333.
- Zamawiający dopuszcza następujących producentów tablic: **EMITER, ZPUE, INCOBEX, SYPNIEWSKI, PREBIEL, PURIS, ABB, ZAE.**
- Aparaty zastosowane w złączach nN jak też elementy stanowiące składową wyrobu muszą spełniać warunki palności V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Ofertę w postaci skanu należy przesłać do dnia: **08.07.2025r, godz. 12<sup>00</sup>** na adres e-mail: [marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl), [aleksander.szczyglo@esv.pl](mailto:aleksander.szczyglo@esv.pl)
- Prosimy o zaproponowanie możliwie najkrótszego terminu dostawy
- Oferent powinien uwzględnić w cenie załadunek oraz rozładunek tablicy.
- Oferta powinna zawierać:
  - określenie przedmiotu dostawy,
  - określenie ilości przedmiotu dostawy,
  - dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
  - cenę ryczałtową netto i brutto za realizację całości zamówienia
  - określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
  - określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
  - określenie terminu dostawy
  - do oferty należy załączyć karty katalogowe rozdzielnic i głowic kablowych, DTR oraz schematy jednokreskowe rozdzielnic.

#### Wyłonienie dostawcy

1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie zostaną wyłonieni oferenci, którzy złożą najkorzystniejsze oferty na poszczególne etapy zamówienia.
3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.

4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od ceny ofertowej określonej w pierwszym etapie postępowania.  
Sprawę prowadzi: Marcin Bronowicki, tel. 506-218-951, e-mail: [marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl)

Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1 - Schemat złącza nN ZK3a-4P

Z poważaniem:

  
**Kierownik Działu  
Inwestycji i Przystążeń**  
*Aleksander Szczygło*